



EXTENSION DE CLASSEMENT

Extension de classement n°

sur le procès-verbal n°

▪ EFR-14-002251

13 - A - 180

Demandeur

CGI INTERNATIONAL LTD - INTERNATIONAL HOUSE
Milfield Lane
Haydock Merseyside
GB- WA11 9GA

Objet de l'extension

Mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VF
Mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VI
Augmentation des dimensions des vitrages Pyroguard T EW60/13-1

Durée de validité

Cette extension de classement n'est valable qu'accompagnée de son procès-verbal de référence. **Sa date limite de validité est celle portée sur son procès-verbal de référence.**

Passé cette date, l'extension de classement ne sera valable que si elle est mentionnée sur une éventuelle reconduction du procès-verbal de référence délivrée par EFACTIS France.

Cette extension de classement n'est pas cumulable avec d'autres extensions se rapportant à ces mêmes procès-verbaux, sauf mention explicite dans le texte de l'extension.

1. DESCRIPTION DES MODIFICATIONS

Aucune modification de constitution de la cloison n'est réalisée.

Seules les mises en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1, Pyroguard T EW60/13-1 VF et Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE) ainsi que des dimensions de vitrage différentes, sont autorisées - voir planche n° 1 -.

Les parcloses et l'étanchéité par fibre sont adaptées en fonction de l'épaisseur des vitrages mise en œuvre afin de respecter la préconisation du procès-verbal de référence.

2. JUSTIFICATION DES CONCLUSIONS

Le procès-verbal de classement de référence EFECTIS n° 13-A-180 est en tout point identique au procès-verbal de classement EFECTIS n° 08-V-101.

La présente extension de classement est en tout point identique à celle n° 08/3 sur le procès-verbal 08-V-101.

Seul le nom du Demandeur et la référence commerciale des vitrages sont modifiés.

3. CONDITIONS A RESPECTER

En complément aux dimensions autorisées dans le procès-verbal de référence, sont autorisées les dimensions hors-tout des vitrages Pyroguard T EW60/13-1, Pyroguard T EW60/13-1 VF et Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE), suivantes :

| | LARGEUR (mm) | HAUTEUR (mm) |
|----------|--------------|--------------|
| MINIMALE | sans limite | sans limite |
| MAXIMALE | 2845 | 3120 |

La mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VF (CGI FRANCE), est autorisée avec la face feuilletée côté exposé au feu uniquement.

La mise en œuvre de vitrages Pyroguard T EW60/13-1 VI (CGI FRANCE), est autorisée avec la contre face côté exposé au feu uniquement.

Le sens de feu est indifférent pour les parcloses.

Toutes les autres conditions du procès-verbal de référence sont à respecter.

4. CONCLUSIONS

L'élément est classé selon les combinaisons suivantes de paramètres de performances et de classes.

Aucun autre classement n'est autorisé.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|---|
| R | E | I | W | | t | - | M | C | S | G | K |
| | E | | W | | 60 | | | | | | |
| | E | | | | 120 | | | | | | |

Maizières-lès-Metz, le 27 août 2014



Déborah KRIER
Chargée d'Affaires



Hervé RYCKEWAERT
Chef du Service Essais

Planche n° 1: Détails

| Liste des compositions autorisées : Vitrages isolants | | | | |
|---|--|---|--|--|
| Face | Intercalaire | Contreface | | |
| Pyroguard T-EW60/13-1 | Intercalaire isolant acier Epaisseur à définir* | Float 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm ▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur | | |
| | | Trempé 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm ▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur | | |
| | | Vitrage feuilleté 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non) ▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial | | |
| | | Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté anti-effraction (trempé ou non) | | |
| | | Miroir espion 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage décoratif 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage autonettoyant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage réfléchissant 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) ▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur | | |
| | | Vitrage à faible émissivité 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage de contrôle solaire 3, 4, 5, 6, 8, 10 ou 12 mm (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté à faible émissivité 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté à faible émissivité 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté à faible émissivité 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté à faible émissivité 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non) ▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial | | |
| | | Vitrage feuilleté de contrôle solaire 33.2, 33.4 ou 33.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté de contrôle solaire 44.2, 44.4 ou 44.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté de contrôle solaire 55.2, 55.4 ou 55.6 (trempé ou non) | | |
| | | Vitrage feuilleté de contrôle solaire 66.2, 66.4 ou 66.6 (trempé ou non) ▶ Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial | | |
| | | Pyroguard T EW60/13-1 ▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie sur la face opposée à la couche | | |
| | | * L'épaisseur totale du vitrage n'excèdera pas 77 mm | | |
| | | Liste des compositions autorisées : Vitrages feuilletés | | |
| | | Face | Intercalaire | Contreface |
| | | Trempé 5mm | Intercalaire intumescent (gel) 3 mm | Feuilleté 33.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...) |
| | | | | Feuilleté 44.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...) |
| Feuilleté 55.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...) | | | | |
| Feuilleté 66.2 (float ou trempé, Faiblement émissif ou contrôle solaire, etc...) ▶ Ajout possible de dépolissage, de sérigraphie ou de couleur | | | | |
| Vitrage feuilleté retardateur d'effraction (trempé ou non) | | | | |
| Utilisation possible de PVB clair, couleur ou spécial | | | | |
| Liste des vitrages isolants et feuilletés | | Planche 1 <small>Ext EFR-14-002251 PV 13-A-180 de 02.09.2014</small> | | |